

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正前		訂正後																																																																			
<p>特記仕様書</p> <p>2-3-6 消火設備撤去</p> <p>本工事の消火設備撤去内容は下表のとおりとする。</p> <p>表 2-3-6 消火設備 (撤去)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象箇所</th> <th rowspan="2">工事内容</th> <th>トンネル内消火栓</th> <th>屋外消火栓 A 型</th> <th>単独給水栓</th> <th>屋外給水栓・送水口</th> </tr> <tr> <th>台</th> <th>台</th> <th>台</th> <th>台</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日暮山トンネル</td> <td>下り</td> <td>A : 27 A(小) : 5 B : 8 B(小) : 2</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>八風山トンネル</td> <td>下り</td> <td>A : 70 B : 24</td> <td></td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">太郎山トンネル</td> <td>上り</td> <td>A : 62 B : 24</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>下り</td> <td>A : 68 B : 19</td> <td></td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) A : トンネル内消火栓(A 型) A (小) : トンネル内小型消火栓(A 型) B : トンネル内消火栓(B 型) B (小) : トンネル内小型消火栓(B 型)</p> <p>※太郎山トンネル (下り線)屋外給水栓・送水口の格納箱は撤去とする</p>		対象箇所	工事内容	トンネル内消火栓	屋外消火栓 A 型	単独給水栓	屋外給水栓・送水口	台	台	台	台	日暮山トンネル	下り	A : 27 A(小) : 5 B : 8 B(小) : 2		1	2	八風山トンネル	下り	A : 70 B : 24		3	2	太郎山トンネル	上り	A : 62 B : 24	1		2	下り	A : 68 B : 19		4	2	<p>特記仕様書</p> <p>2-3-6 消火設備撤去</p> <p>本工事の消火設備撤去内容は下表のとおりとする。</p> <p>表 2-3-6 消火設備 (撤去)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象箇所</th> <th rowspan="2">工事内容</th> <th>トンネル内消火栓</th> <th>屋外消火栓 A 型</th> <th>単独給水栓</th> <th>屋外給水栓・送水口</th> </tr> <tr> <th>台</th> <th>台</th> <th>台</th> <th>台</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日暮山トンネル</td> <td>下り</td> <td>A : 27 A(小) : 5 B : 8 B(小) : 2</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>八風山トンネル</td> <td>下り</td> <td>A : 70 B : 24</td> <td></td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">太郎山トンネル</td> <td>上り</td> <td>A : 62 B : 24</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>下り</td> <td>A : 68 B : 19</td> <td></td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) A : トンネル内消火栓(A 型) A (小) : トンネル内小型消火栓(A 型) B : トンネル内消火栓(B 型) B (小) : トンネル内小型消火栓(B 型)</p>		対象箇所	工事内容	トンネル内消火栓	屋外消火栓 A 型	単独給水栓	屋外給水栓・送水口	台	台	台	台	日暮山トンネル	下り	A : 27 A(小) : 5 B : 8 B(小) : 2		1	2	八風山トンネル	下り	A : 70 B : 24		3	2	太郎山トンネル	上り	A : 62 B : 24	1		2	下り	A : 68 B : 19		4	2
対象箇所	工事内容			トンネル内消火栓	屋外消火栓 A 型	単独給水栓	屋外給水栓・送水口																																																														
		台	台	台	台																																																																
日暮山トンネル	下り	A : 27 A(小) : 5 B : 8 B(小) : 2		1	2																																																																
八風山トンネル	下り	A : 70 B : 24		3	2																																																																
太郎山トンネル	上り	A : 62 B : 24	1		2																																																																
	下り	A : 68 B : 19		4	2																																																																
対象箇所	工事内容	トンネル内消火栓	屋外消火栓 A 型	単独給水栓	屋外給水栓・送水口																																																																
		台	台	台	台																																																																
日暮山トンネル	下り	A : 27 A(小) : 5 B : 8 B(小) : 2		1	2																																																																
八風山トンネル	下り	A : 70 B : 24		3	2																																																																
太郎山トンネル	上り	A : 62 B : 24	1		2																																																																
	下り	A : 68 B : 19		4	2																																																																