

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 国見橋床版修繕工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|--|--|
| 1 | <p>石母田橋の伸縮装置についておうかがいします。</p> <p>「金抜設計書」番号 14 項目番号 11-(2) には「伸縮装置 E(S=100mm)」と記載がございますが、図面番号 30/173 石母田橋 (下り線)伸縮装置 E 詳細図(1)、46/173 石母田橋(上り線)伸縮装置 E 詳細図(1)の左下「材料表」の製品ジョイントの「仕様、規格」には「伸縮量 50mm」との記載がございます。</p> <p>参考見積書を提出する際には、どちらの仕様、規格を採用すれば宜しいでしょうか？</p> | <p>設計図に示すとおり、石母田橋の伸縮装置の伸縮量は 50 mmとなります。</p> <p>後日、訂正公告いたします。</p> |