

質問に対する回答について

工事名) 三陸自動車道 藤田大橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書に剥離剤用環境対策資機材の記載がありませんが、これについてご教授願います。	クリーンルームや負圧集塵機等の「環境対策資機材」は必要ないと考えておりますが、現地条件や協議結果等により必要となった場合は、別途協議いたします。
2	特記仕様書 17-2-6 (8) 廃材の処理「単位当たりの廃塗膜及び鉋さい数量」の塗膜剥離剤が約 0.85 kg/m <sup>2</sup> とあります。この数量は塗膜剥離剤の塗布量 0.5 kg/m <sup>2</sup> ・2 回よりも少なくなるのですが、これについてご教授願います。	廃材の単位数量は過去の工事实績より算出しております。