

質問書に対する回答

(件名) 関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図面 梁補強構造詳細図	注記部分に「既設コンクリート表面には、新旧コンクリートの付着性をよくするため、コンクリート表面処理工を施すこと。」とありますが、特記仕様書24-14にはWJ工法によるコンクリート表面処理との記載があり、設計業務成果品の数量計算書の梁補強構造部分にはチッピング工と記載、計上されております。どちらが正しいのかご教示願います。	特記仕様書24-14 梁補強工 24-14-2 種別及び24-14-5 支払(1)に記載のとおり、WJ工法によるコンクリート表面処理にてお考え下さい。
2	設計図面 (167/194) コンクリート構造物取壊し (Type A)・表面保護工	表面保護工 数量表の備考欄に、WJ撤去後の表面処理との記載がありますが、表面処理の工法はディスクグラインダーでしょうか。それともWJでしょうか。ご教示願います。	表面処理の工法は「構造物施工管理要領」III-3-4-4に基づくものとします。