

質問に対する回答について

調査等名)東北中央自動車道 天童南スマート IC 諸設備詳細設計

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	1. 融雪設備について、融雪設備施工の対象エリア 図又は概略面積をご提示下さい。	約 1900 m ² です。
2	2. 受配電設備について、別紙-1 設計数量一覧表及 び金抜設計書には記載がありますが、別紙-2 設計項目一覧表には記載がありません。受配電 設備の設計項目をご提示下さい。	特記仕様書記載の通り、受配電設備につい ては低圧受電による基本設計を本業務で実施 します。詳細設計の項目は設計変更にて追加 します。
3	3. 遠隔収受設計（集約 IC）インターホンの設計（制御・ 伝送機器配置の設計）について、金抜設計書に は記載がありますが、別紙-1 設計数量一覧表 及び別紙-2 設計項目一覧表には記載がありま せん。遠隔収受設計（集約 IC）インターホンの設計 （制御・伝送機器配置の設計）の設計項目をご 提示下さい。	金抜設計書の記載誤りであり、金抜設計書を 訂正しますので、訂正公告をご確認ください。