

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 ホロカトママトンネル工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	評価項目②のずり処理運搬には、道路掘削および捨土掘削による土砂運搬は含まれるでしょうか。	道路掘削および捨土掘削による土砂運搬はずり処理運搬には含まれていません。 ずり処理運搬に関する提案をお願いします。
2	特記仕様書 16-4 工事用道路の維持・補修について、泥落とし装置の設置場所に、トママ IC 盛土場出入口、下トママ地区盛土場出入口（2か所）が記載されておりましたが、他工事での設置をお考えでしょうか。 また、占冠 PA 工事用道路出入口も記載されておりましたが、泥落とし装置の設置はどのようにお考えでしょうか。	ご確認があった箇所の泥落とし装置については、他工事で設置を考えています。
3	特記仕様書の 29-11-2 交通保安要員では、配置場所にトママ IC 盛土場と下トママ地区盛土場が記載されていませんが、当該場所の交通保安要員は他工事にて配置されると考えてよろしいでしょうか。	他工事で配置を考えています。
4	評価項目「工事用道路造成、ずり処理運搬時の安全管理における生産性向上に関する提案」について、ICT 土工に関する提案は対象外でしょうか。	生産性向上に関する提案であれば評価の対象となります。