

質問に対する回答について

工事名) 常磐自動車道 いわき小名浜 I C 電気設備工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>空調監視設備 (特記 PP. 6-16 別紙 1)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• P6-16</li></ul> <p>温度センサーは、既設の塗装色はマンセル 5Y7/1 ではありません (アルミ合成) が今回もよろしいでしょうか?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• P6-16</li></ul> <p>温度パネルメータの環境条件は既設 10℃～40℃となっており、現在の-10℃～40℃の仕様を満たすことができません。仕様緩和をお願いいたします。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• P6-15</li></ul> <p>塗装色は、特記仕様書のとおりで、図面番号 E-17 記載の温度センサー内の筐体部のみを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• P6-16</li></ul> <p>特記仕様書 表 2-1-6.3 記載の、警報内容の信号出力が可能であれば、左記の仕様でも可とします。</p>