

質問に対する回答書

件名) 東北自動車道 宇都宮管理事務所管内舗装補修工事

| No | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|---------------------|--|--|
| 1 | 佐野SA ステップ図について | 施工ステップ図に交通監視員配置人数と施工日数が明示されていますが、合計すると単価表の数量と相違があります。考え方を教示ください。 | 数量総括表、金抜設計書の数量及び施工ステップ図の施工日数に誤りがありました。上記については、9月14日に交付図書を訂正いたします。 |
| 2 | 路面切削工の舗装廃材について | 特記仕様書40ページの路面切削工の既設版防水材の処理について、建設混合廃棄物として最終処分するのは全層分(平均深さ8.0cm)のアスファルトコンクリート塊(既設床版防水シート含む)か、それとも一部(例えば1cm)でしょうか。ご教示ください。 | 建設混合廃棄物として最終処分するのは、路面切削後の床版面に残ったアスファルト合材と既設床版防水材です。切削深については貴社の施工計画に基づきお考えください。 |
| 3 | アスファルト混合物の単価の公表について | 御社ホームページの土木材料設計材料単価表には、本案件で使用予定の半たわみ舗装用混合物の単価が公表されておりません。今後公表になるのでしょうか。ご教示ください。 | 半たわみ舗装用混合物の単価は、入札公告(説明書)2-19資料の閲覧期間②(材料価格等)に示すとおり、令和5年10月16日頃に公表します。 |