

## 質問書に対する回答

契約件名	長野自動車道 長野管内舗装補修工事
------	-------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	積算基準について	本案件に適用となる積算基準は、令和4年7月改訂又は令和5年7月改訂の土木工事積算基準のどちらでしょうか。ご教示ください。	公告日時点の積算基準(R5.7月版)でお考えください。
2	機械損料の補正について	機械損料の補正について、積雪地域等における補正は行いますか。ご教示ください。	「積雪地域等における補正」を行うものでお考えください。
3	アスファルト合材単価の公表について	御社ホームページで公表になっていない、グースアスファルト混合物(BLG)、半たわみ性舗装用混合物、密粒タイプB混合物の単価の公表はなされるのでしょうか。公表になるのであれば、その時期と公表場所をご教示ください。	本工事に必要となるアスファルト混合物の単価においては閲覧にて公表します。 閲覧時期・期間・内容・場所・方法については、入札公告(説明書)『2. 入札手続き日程 2-19 資料の閲覧期間②(材料価格等)』をご参照願います。
4	路面剥取において仮舗装するアスファルト混合物の種類について	特記仕様書36ページに記載の、路面剥取において仮舗装するアスファルト混合物の種類をご教示ください。	仮舗装に使用するアスファルト混合物は特記仕様書20-11-3に記載の通り、基層用遮水性アスファルト混合物となります。
5	既設防水層の種別について	特記仕様書36ページに記載の、路面切削工A2に該当する橋梁部の既設防水層の種別は、グレードⅡ又はグレードⅠのどちらでしょうか。ご教示ください。	既設防水層の種別はグレードⅠ相当になります。
6	防錆材を添加した断面修復材について	特記仕様書36ページに記載の、床版上面の断面修復工A1に使用する防錆材を添加した断面修復材の単価の公表はなされるのでしょうか。ご教示ください。	断面修復材に添加する防錆剤の単価においては閲覧にて公表します。閲覧時期等については、回答(番号3)と同様になります。 断面修復材の単価については物価資料(刊行物)をご覧ください。