

質問書に対する回答

契約件名	長野自動車道 長野管内舗装補修工事
------	-------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P32 床版上面の断面修復工A 1について	床版上面の断面修復工A 1に使用する断面修復材料は、柱や壁に使用する材料でも良いのでしょうか？	床版上面の断面修復材について、構造物施工管理要領『III-4-2-4、III-4-2-5』に規定する材料を使用してください。