

件名) 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図E-01 ~ ET-30	既存機器メーカーをご教授願います。(盤類、テレビ共聴、電気錠、トイレ呼出、放送、映像音響、自動火災報知など)	既存メーカーでなければ実施できない作業とは考えていません。設計図書で積算可能だと考えています。
2	設計図E-19~ 22 盤結線図(改修)-1 ~ 4	改修後の図面となっておりますが、改修前の図面がないため改修内容が不明です。改修内容をご教授願います。	今回の改修内容は設計図E-19~E-22に記載のとおり、既存(改修前)の負荷に、新規(改修後)の負荷を追加するものです。 (既存: 網掛有り、新規: 網掛無し)