

### 質問に対する回答書③

契約件名		関越自動車道 本庄児玉～水上間舗装補修工事	
番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P43 床板防水工C 下地処理方法について	使用する材料の施工要領書に定める下地処理を実施するとありますが、ウォータージェット工法による下地処理と考えて良いでしょうか。ご教示ください。	下地処理方法に指定はありませんので、使用する材料の施工要領書に定める下地処理とお考えください。
2	特記仕様書P43 端部防水工A 下地処理方法について	研掃工（動力工具）とありますが、スチールショット工法による下地処理と考えて良いでしょうか。ご教示ください。	動力工具とはディスクサンダー等を想定しています。