

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 泉 PA 電気設備工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	【図面番号：通-10】機器姿図(2)(参考図)(VDF架)VDF 端子台数量表に KDa64-A の記載がありますが SPD 内蔵型の認識でよろしいでしょうか。	【図面番号：通-10】機器姿図(2)(参考図)(VDF架)VDF 端子台数量表の KDa64-A は SPD 内蔵型の認識でよろしいです。
2	【金抜設計書：121 泉 PA(下り線)伝送交換設備工事費】「7001 機器据付工 室温監視用品」仕様が不明なためご提示いただけませんかでしょうか。	【金抜設計書：121 泉 PA(下り線)伝送交換設備工事費】「7001 機器据付工 室温監視用品」の仕様は、伝送設備標準仕様書（その2） 施仕第 17238 号をご確認ください。