

質問事項に対する回答書②

(件名) 北陸自動車道 R5長岡管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月12日	入札公告		機械損料の補正について	機械損料の補正について、積雪地域等における補正は行いますか。ご教示ください。	土木工事積算基準書(令和5年度版) 第5編 機械器具経費 の記載内容を参照ください。
2	10月12日	入札公告		アスファルト合材単価の公表について	御社ホームページ(土木工事設計材料単価表・令和5年10月)には、該当区間のアスファルト合材(グースアスファルト混合物(BLG)、半たわみ性舗装用混合物)の公表が行われておりません。それらのアスファルト合材の公表は行われますか。公表になるのであれば、その時期と公表場所をご教示ください。	グースアスファルト混合物(BLG)及び、半たわみ性舗装用混合物の単価については、公表の予定はございません。
3	10月12日	入札公告	特記仕様書 22ページ	再資源化(最終処分)をする施設の名称及び所在地について	特記仕様書22ページに切削オーバーレイ工A2C(t=7.5cm)(R)に、既設シート系防水層及び残アスファルト合材等の取り除きにより発生する舗装廃材の処理費を含むと記載されていますが、既設シート系防水層と残アスファルト合材は、建設混合廃棄物に該当すると思われます。建設混合廃棄物の処分場の施設名をご教示下さい。	【施設の名称】大和運送建設(株) 【所在地】柏崎市荒浜1丁目長山1953番2外7筆 【受入条件】休日・日曜、祝祭日、他指定日、受入時間帯:8:00~17:00、時間外受入:可(要事前連絡)を想定しております。
4	10月12日	入札公告	特記仕様書 16ページ	騒音等に関する配慮	特記仕様書16ページに、既設舗装切削後のアスファルト残留物等の除去にあたり、打撃音の生じない機械を使用するとありますが、打撃音の生じない機械に路面切削機・バックホウ・ピックハンマーは該当いたしますか。ご教示ください。	路面切削機は、打撃音の生じる機械に該当しません。バックホウ・ピックハンマーについては、打撃音の生じる機械に該当します。