

質問に対する回答について

工事名) 常磐自動車道 新地さずな橋延長床版補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	設計図（規制図）164/178 特記仕様書 12-1 標識車の貸与について 標識車の貸与 2 台が受けられるように記載されていますが、設計図 164/178 の規制機材等区分表では発注者ではなく受注者となっています。どちらが正解なのでしょうか。ご教授願います。	標識車は発注者貸与となります。後日、交付図書を訂正致します。
2	設計図（規制図）170/178、173/178 仮設防護柵について 対面通行規制図の規制機材内訳にある仮設防護柵ですが、平面図の渡り線区間 300mのテーパー等に設置すると考えて宜しいのでしょうか。仮設防護柵の詳細（仕様・寸法等）及び設置数量も合わせてご教授願います。	図面に誤りがありましたので、後日、交付図書を訂正致します。
3	設計図（延長床版工）15/178、25/178 延長床版鉄筋質量表内のアスファルト舗装について 延長床版鉄筋質量表内のアスファルト舗装面積が記載されていますが、仮舗装と考えるのでしょうか。 仮舗装の場合、撤去及び処分費は計上するのでしょうか？ご教授願います。	仮舗装は計画しておりません。後日、交付図書を訂正致します。
4	設計図（規制図）139/178 用・排水溝について Ds-St (S)-Φ0.30 (A) (P)の数量表について、設計ではプレキャスト二次製品の円形水路を施工するのですが、表内に記載されているコンクリート C1-1 と鉄筋は詳細不明なため、ご教授願います。	数量に誤りがありましたので、後日、交付図書を訂正致します。
5	設計条件について 当初設計時における市街地補正及び一般交通の影響あり補正の有無についてご教示ください。	市街地補正は本工事では適用されません。一般交通の影響については、特記仕様書 1-2 の記載のとおりです。