

質問に対する回答

工事名) 八戸自動車道 櫛引馬淵川橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>コンクリート施工管理要領「4-1 コンクリートの種類」</p> <p>コンクリート施工管理要領「4-1 コンクリートの種類」において、コンクリート種別 A1-5 には“注 10) 収縮補償用の膨張材を用いることを標準とする。”と記されていますが、特記仕様書「24-3-1 コンクリートの種別」において、A1-5(K)、A1-5(O)、A1-5(S)で膨張材を使用する旨が記されておられません。</p> <p>今回使用する A1-5(K)、A1-5(O)、A1-5(S)には膨張材は使用しないという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>コンクリート A1-5(K)、A1-5(O)、A1-5(S)は、コンクリート施工管理要領「4-1 コンクリートの種類 表 4-1 コンクリートの種別 A1-5」を適用するため、収縮補償用の膨張材を使用します。</p>