

## 質問に対する回答

### 工事名) 八戸自動車道 櫛引馬淵川橋耐震補強工事

#### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>奥入瀬川橋 溶融亜鉛メッキ処理図 25/231</p> <p>奥入瀬川橋 P3 橋脚 制振装置工図 (その2) 注記において、「4. ★印以外の鋼部材は下記の通り、溶融亜鉛メッキ処理を施すものとする。」とありますが、★印以外の部材が見当たりませんか。図面に記載の部材はすべて設置後に塗装処理を行えばよいとの解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>奥入瀬川橋 P3 橋脚 制震装置工図 (その2) 注記で示す「★印以外の鋼部材」とは、下部工ブラケット (PL-550×60×1025) を示します。</p> <p>防錆については、「★印以外の鋼部材」は溶融亜鉛メッキ処理を、「★印の鋼部材」は塗装処理を施してください。</p>