

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル計測調査

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月30日	参考図	-	-	坑内で利用可能な100V 商用電源の位置に関する参考図等(または一覧表)のご提供、または概ねの設置間隔をご教示いただけますか。	電源の位置についての参考資料は契約締結後に貸与します。なお、参考ですが100V商用電源は、長坂トンネルでは約180mに1箇所、龍ヶ嶽トンネルおよび黒森山トンネルでは約50mに1箇所ですが、具体的な受電位置については協議により決定します。
2	10月30日	特記仕様書	7	3-1	坑内で100V 商用電源を使用する際の、停電対策機器(バックアップ用バッテリー等)及び誘導雷対策機器(避雷器等)の設置の要否については、現地踏査(電気設備確認)後の協議事項とし、必要となる場合は、設計変更協議を行っていただけますか。	必要な設備の追加は協議対象となります。