

東日本高速道路株式会社 北海道支社

支 社 長 堀 圭一

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 トマム地区附帯工工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	使用資材の価格について 生コン価格閲覧させていただきましたが A1-3 の価格しか閲覧資料に記載がありません。本工事で使用するほかの配合について、北海道支社管内土木工事設計材料単価表のうち占冠区とトマム区を採用と考えてよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づき費用を計上願います。
2	使用資材のうちモルタル 1 : 3 の価格が公表されておりません。 公表をお願いします。	貴社の施工計画に基づき費用を計上願います。
3	資材価格の変動について 現在公表されている生コン価格では資材の調達ができません。受注後資材価格を実勢価格に合わせ工事着手前に、スライドしていただけますか。	スライドについては、土木工事共通仕様書 1-37~39 に基づき実施します。
4	管渠工 図面上 A9—D29 と記載されていますが、図面番号 3/13 本体配筋図図面番号 7/13 では、A9—D32 と記載されています、どちらでしょうか。	設計図（函渠工）の 7/13 に記載の A9 及び A10 の径は D29 が正となります。
5	割掛け対象参考内訳書（共通仮設費） 構造物掘削 特殊部で施工する矢板の打ち込み機械の重建設機械の分解・組み立て・輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用がありません。なぜでしょうか。	割掛け対象表の工事用機械分解組立費（構造物掘削）に以下を割掛け先として追加いたします。 ・構造物掘削 特殊部 A