

質問に対する回答について

工事名) 磐越自動車道 R 6 会津若松管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 P34 23-10 舗装工 23-10-1 種別には、インターロッキングブロックの配色について記載がありませんが、標準品の2色以内と考えてよろしいでしょうか。それとも3色以上となるのか、あるいは特別な仕様の指定等ありますでしょうか？	インターロッキングブロック (標準品) の2色以内です。
2	設計図 63/109 津川 IC D ランプの横断図には、施工範囲が土工部で5.2m、橋梁部で5.45mと記載がありますが、施工面積を施工延長で割って施工幅員を算出すると、5.5m となります。横断図はあくまで代表箇所の幅員であって、平均幅員は5.5m ということでしょうかご教示ください。	そのとおりです。
3	レベリング工 アスファルト表層混合物 B の施工時タックコートは必要でしょうかご教示ください。	タックコートは不要です。