

質問に対する回答について

工事名) 磐越自動車道 R6 会津若松管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>特記仕様書 23-27 誘導ブロック工 誘導ブロックは貼付け式によるものを使用することですが、材質等は特に指定はされていません。特に使用してはいけない材質等はないものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>特記仕様書に記載している規定を満足するもので、設置場所及び環境（屋外）に適した材料を選定してください。</p>
2	<p>設計図(2/3)及び(2/3)の各 26/26 撤去工詳細図の As-C の表中の撤去数量が 10m 当たり 0.020m³ となっております。1m 当たり 0.020m³ ではないでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>設計図(2/3)及び(3/3)の記載に誤りがありました。 表中の「撤去工 アスファルト縁石」の数量は 10m 当り 0.2m³ (1m 当り 0.02m³) が正となります。 なお、上記については訂正公告を行います。</p>
3	<p>特記仕様書 23-30 移設工 標識 A について、既設のコンクリート基礎も壊さずにそのまま移設するのでしょうか。それとも既設基礎を取壊し移設先で新たに基礎を設置するのでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>特記仕様書をご確認ください。</p>