

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支 社 長 堀 圭一

質問書に対する回答

(工事名) 札幌自動車道 丘珠高架橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	設計図、特記仕様書、金抜設計書に曲面加工の実施に関する記載がないようにお見受けされるのですが、当該工事において曲面加工は未実施であるという理解でよろしいでしょうか。また、実施が必要な場合、計上すべき項目及び数量をご教示ください。	曲面加工の実施については、別添図（橋梁完成図）8P/145P、38P/145P、78P/145P、108P/145P のとおり加工済を確認しておりますので、当工事では不要となります。

以 上