

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 R6 花巻～松尾八幡平間舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
12	<p>特記仕様書 P26 22-5-6 試験舗装 に記載されている内容と、 割掛対象参考内訳書に記載されている試験舗装費の内容が一部異なっています (高機能Ⅱ型 5 cmの記載がない)が、どちらが正となりますか？</p>	<p>試験舗装の記載に、特記仕様書と割掛対象参考内訳書で誤りがありました。 正しい試験施工の数量は以下のとおりになります。</p> <p>2層施工① 2 プラント 150m²/プラント 高機能Ⅱ型 4.0cm－300m² FB13 3.5cm－300m²</p> <p>2層施工② 1 プラント 150m²/プラント 高機能Ⅱ型 5.0cm－150m² 遮水性基層 6.0cm－150m²</p> <p>2層施工③ 1 プラント 150m²/プラント 開粒度 4.0cm－150m² セメントミルク注入工 A (t=4cm) (PA)－150m² 遮水性基層 6.0cm－150m²</p> <p>なお、上記について、後日交付図書を訂正いたします。</p>