

質問事項に関する回答書

(件名)関越自動車道 R5湯沢管内舗装補修工事

| 番号 | 日付 | 資料の種類 | ページ | 章の番号等 | 質問事項 | 回答 |
|----|--------|------------------|-------------------------|-------|---|-------------------------------|
| 1 | 10月18日 | 設計図 (バリアフリー編) | 12/40 | | 見積対象項目「融雪設備工A、B」に関して、詳細図に散水ノズルの型式が記載されておりませんので、詳細を明示願います。 | 散水ノズルについては図面に記載相当のものを想定しています。 |
| 2 | 10月18日 | 設計図 (バリアフリー編) | 12/40 26/40 37/40 | | 見積対象項目「融雪設備工C、D、E、F」の散水管の材料について、設計図(バリアフリー編)12/40及び26/40、37/40に記載されている散水ノズルの50PとはSGPW50Aのことなのでしょうか。 | 「50P」はポリエチレン管(Φ50)を指します。 |