

質問事項に関する回答書

(件名)関越自動車道 R5湯沢管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月25日	設計図 (本線)	65/72		施工幅員について 標準横断図(4)橋梁部の追越車線の幅員が4.075mとなっていますが、数量表の面積を延長で割り返すと4.175mとなります。 どちらの幅員が正しいでしょうか。	標準横断図(4)では標準的な幅員を示しています。
2	10月25日	参考見積書 (様式2)			注意事項欄に「割掛費には…当該項目分の内容、単価、金額を記載する」とありますが、割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書を基に、提出各社が割掛数量の内訳を想定するのでしょうか。	ご認識のとおりです。
3	10月25日	参考見積書			金抜設計書76項目の内67項目であり、大半が参考見積書となっていますが、提出日(入札公告から30日間)までに全て提出しなければならないのでしょうか。 提出できない単価項目が1つでもあった場合は、入札に参加することが出来ないのでしょうか。	ご認識のとおりです。