

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 R 6 松尾八幡平～安代間舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	セメントコンクリート舗装版工に使用する生コンの種別をご教示ください。(曲げ: 4.5、C2-1、A1-3 等)	セメントコンクリート舗装版工に使用する生コンの種別は、共通仕様書 8-2-3 『コンクリートの種別』に記載の H2-1 になります。
2	特記仕様書P43 25-18-2 夜間巡回について、休憩施設規制(昼夜連続) (PA) 実施時、夜間巡回を行う必要はありますか。ご教示ください。	休憩施設規制(昼夜連続) (PA) は、車線規制(昼夜連続) に該当しないため、夜間巡回は不要です。
3	特記仕様書25-10-6 試験舗装 の記載内容と、割掛対象参考内訳書記載の試験舗装費の項目に差異が見られます。正しい記載をご教示ください。(高機能II型5 cmは2プラント分なのか1プラント分なのか)	試験舗装の正しい記載は、11月14日に訂正公告した特記仕様書と割掛対象参考内訳書をご確認ください。
4	特記仕様書 25-31-3 試料採取 (2) PC 橋と (3) RC 中空床版橋に新町高架橋の記載がありますが、新町高架橋は (2) PC 橋、(3) 中空床版橋のどちらに該当するのでしょうか。ご教示ください。	新町高架橋は、特記仕様書 25-31-3(1) と (2) に記載のとおり、PC 橋と RC 中空床版橋の両方の形式に該当します。 なお、数量は参考図の橋梁施工ステップ図(2)の一覧表を確認してください。
5	金抜き設計書 番号 75 19- (1) 交通規制工休憩施設規制(昼夜連続) (PA) 上記工種の休憩施設(前森山 PA、畠 PA 各上下線)の規制日数が不明のため金額を算出できません。各々の休憩施設の規制日数をご教示願います。	交通規制工休憩施設規制(昼夜連続) (PA) の規制日数は、10月31日に訂正公告した設計図における各 PA の交通規制図をご確認ください。