

質問に対する回答について

工事名) 秋田自動車道 R6 秋田管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
	<p>特記仕様書 20-9 交通規制について 特記仕様書 20-9 (P38) 交互交通規制 L×N×J ですが、Jは夜間日数を表している考えられます。 規制時間が6:00~20:00になっているため、夜間規制はできないと思われます。 昼夜連続で交互交通規制を行うのであれば、夜間規制時間の記載が必要ではないでしょうか。 詳細をご教授願います。</p>	<p>交互交通規制 L×N×JのJは、昼間実施日数を示します。 暫定二車線区間における昼夜連続施工にあつては、6:00~20:00は交互交通規制で、20:00~翌6:00は通行止めでの実施となります。</p>