

質問書に対する回答

(件名) 横浜環状南線 上郷地区内部構築構造検討業務

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書p5 2-4-2 立坑中分壁 詳細設計	「立坑中分壁詳細設計」の設計計算には立坑全体モデルの耐震設計は含まれていますでしょうか。	立坑全体モデルの耐震設計は含まれておりません。