

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 R 6 福島管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	割掛対象表内訳書記載の地下埋設物調査費の中で路肩規制 I × 1 が記載されていますが設計図に路肩規制の記載がありません。ご教示願います。	路肩規制の図面を作成します。 上記については、訂正公告を行います。
2	設計図 8/128 及び設計図 101/128、注意喚起溝工 A(Y) の数量表において、KP233.400 ～ KP233.600 下り線工区の記載内容が走行車線と記載されていますが、平面図では追越車線と記載があり、どちらが正と考えれば宜しいでしょうか。ご教示願います。	平面図の記載に誤りがありました。 正しい施工箇所は走行車線です。 上記については、訂正公告を行います。
3	ベリング工に使用する グースアスファルトの単価をご教授願います	BLG (橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物) の単価については、入札公告 (説明書) 記載の「材料価格等の資料の掲載」の対象ではございません。