

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 26-41-3 詳細設計 「特記仕様書（P 6 0）2 6 - 4 1 - 3 設計（2）設計の内容」に記載されている「床版連結及び主桁連結の検討」について発注図には関連図面がございません。別の設計項目（P 6 1）2 6 - 4 2 既設鋼桁照査（L R）の結果でOUTとなつた場合に主桁及び床版連結の検討に移行すると理解してよろしいでしょうか。また、本検討を実施の際は関連資料（基本詳細設計成果品など）を貸与いただけると理解してよろしいでしょうか。	詳細設計において、構造系の改良や走行性の改善等を目的として床版連結及び主桁連結の検討を行い、適用可能と判断された場合は設計を実施するものとお考えください。なお、基本設計では床版連結及び主桁連結の検討は実施していないため、貸与できる関連資料はありません。