

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 P. 53 26-36 橋梁補修工 はつり工 (WJ) の m3 単価を、ご教示願 います。	特記仕様書 P53 26-36-6「支払」と貴社の施工 計画に基づき単価は計上してください。
2	特記仕様書 P. 54 26-37 高力ボルト取替 工 素地調整の種別は 3 種ケレン A、B、C の どれでしょうか。また、塗替塗装系は f - 1、g-3、g-4 のどれでしょうか。ご教 示願います。	素地調整種別は 3 種ケレン A を想定しております。 また、塗替え塗装系は g-4 を想定しております。
3	特記仕様書 P. 57 26-38 安全衛生保護具 安全衛生保護具 A には、エアラインマス ク及びエアライン用コンプレッサー、エ アホース、分岐具を含むと考えてよろし いでしょうか。ご教示願います。	呼吸用保護具は電動ファン付呼吸用保護用具 としています。
4	特記仕様書 P. 57 26-38 安全衛生保護具 安全衛生保護具の数量 (6 人 × 1 パーテ ィ分) に対し、割掛対象の負圧集塵機 1 基となっていますが、1 基とは 6 台分と 考えてよろしいでしょうか。異なる場合 は、負圧集塵装置の必要台数をご教示願 います。	6 人で 1 パーティと想定しているため、負圧集 塵装置は 1 台です。