

質問に対する回答について
工事名) 八戸自動車道 R 6 八戸管内立入防止柵工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>設計図 12/30 頁・13/30 頁の標準図は、単価表中の番号 1~5 の項目を示すと思われますが、溶接金網のサイズ H2400×W2000 の製造について、メーカー側から H2400 は製作不可との回答がありました。</p> <p>また、施工業者としての意向としましても、現地搬入及び設置工事が非常に困難であり、標準歩掛単価では対応不可です。</p> <p>溶接金網 H サイズを 2 分割して下部 H1400・上部 H1000 とするサイズ変更は、承認願の提出でご承認頂けますでしょうか？</p>	<p>規定する品質の同等以上で要求性能が確保されていると判断されれば承諾します。</p>