

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 八幡平橋補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 P.16 建設副産物 廃プラスチックを処理する施設名称が、東北ビル管財(株)TBKリサイクルセンターと記載されておりますが、処分方法が「最終処分」となっております。記載の、東北ビル管財(株)TBKリサイクルセンターは、中間処分場だと思われます。また、最終処分が正しい場合は、最終処分場は秋田県環境センターかと思われますが、どちらが正しいのでしょうか。	東北ビル管財(株)TBKリサイクルセンターは、中間処分場です。 廃プラスチック類は中間処分場に持込んだ後、最終処分することとなります。
2	特記仕様書 P.19 伸縮装置取替 伸縮装置撤去材の積込・運搬の記載がございませんが、別途協議と考えてよろしいのでしょうか。	共通仕様書 17-3-6「支払」(2)に記載の通り、廃材の運搬処理を含んでおります。