

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 八幡平橋補修工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|--|---|
| 1 | 特記仕様書 P21 断面修復工 E について、吹付工法と なっていますが、充填工法への変更 は可能でしょうか。ご教示願いま す。 | 契約締結時点における断面修復工 E の 仕様は吹付工法とします。 なお、契約締結後、吹付工法以外で補 修を行う場合は、別途監督員と協議す るものとします。 |