

質問事項に対する回答書②

(件名) 北陸自動車道 R5長岡管内盛土のり面補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月6日	特記仕様書	21	22-4 水抜きポーリング工 22-4-2 種別	<p>単価表の項目 A,C,D</p> <p>区分内容で【土羽部及び盛土にφ90mmの削孔を行い、孔内にφ50mmの有孔管(片受け直管)を挿入するもの。】とありますが、土木工事積算基準令和5年度版 第10編 のり面工 21.水抜きポーリング工 21-2 削孔(1)削孔径 削孔径はφ90mmを標準とする。とあり、21-3 保孔管挿入 (1)条件区分では【VP40】を標準とすとなっています。</p> <p>本工事の場合、保孔管VP50となりますが削孔径φ90mmでは保孔管挿入は困難なため、削孔径の変更は可能でしょうか。</p>	<p>弊社においては施工可能と考えており、現時点での削孔径の変更は不可とさせていただきます。見積りに関しても設計図書のとおり見積りをお願いします。</p>