

## 回答書に対する回答

### 首都圏中央連絡自動車道 つくばJCT～大栄JCT間CCTV設備工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	図面番号 共-01	図面下部に注釈にて「入力電圧が 100V 以外に設置する」と記載があり、特記仕様書に神崎 PA は電源電圧 200V の記載がありますが、他の場所の入力電圧について記載が把握できませんでした。入力電圧は 100V と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書 3-1-2 別表 1 及び 3-2-1 別表 1,2 に記載の変圧器から入力電圧を判断してください。
2	図面番号 共-05 特記仕様書 P43 3-2-1 別表 1, 別表 2, P45 3-2-1 (7))	図面の記載において変圧器が路上伝送装置枠外に記載されているものがございます。路上伝送装置の枠外近傍に記載されている「(変圧器)※1」の作図位置は、特記仕様書の記載から、路上伝送装置の枠内に作図されているものとして読み替えてよろしいでしょうか。	問題ありません。