

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 R 6 仙台管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>設計図 138/161 及び 140/161 について 設計図 138/161 及び 140/161 に針山川第四橋の 施工に伴う交通規制が表記されています。縁石 と舗装版の取壊しが走行側と追越側で切替を 伴う夜間の車線規制での施工をするようにな っています。端部防水工も同様の規制で行うよ うになっています。これらの作業終了時、交通 規制解除時は段差があると思われませんが復旧 はどのようにすればよろしいでしょうか。仮に アスファルト混合物等で復旧する場合、本施工 において切削の幅員が変わってくると思われ ます。ご教示ください。</p>	<p>設計図（参考図）6/6 に示す施工ステップで設計し ております。そのため一時的に路肩部に段差が生じ ることから段差部にラバーコーンを存置して交通開 放する計画としております。 よって切削の幅員については設計図書の通りとなり ます。</p>