

別紙質問書様式

契約件名	横浜環状南線 釜利谷 J C T～戸塚 I C 間電気設備詳細修正設計
------	-------------------------------------

提出日	2024年1月18日(木)
-----	---------------

番号	質問箇所	質問事項	回答案
1	特記仕様書 1-2-5 主な履行内容	殆どの設備設計は修正設計ですが、トンネル等級アップ等による負荷増設による修正になりますでしょうか。各設備の修正設計における具体的な修正内容のご提示をお願いします。 (特記仕様書及び別紙の設計細目では、具体的な修正の内容が把握できなかったため)	本設計はトンネル等級アップによる修正ではなく下記の変更に伴う設計です。 <ul style="list-style-type: none"> ・舗装概略設計完了による舗装高さの確定に伴う機器の再配置設計 ・各設備負荷容量変更に伴う受配電設備・自家発電設備の見直し ・前回詳細設計にて未設計の配管配線の詳細設計
2	特記仕様書 2-3 細部に関する事項	「横浜環状南線等景観懇談会」で示された基本方針の内容のご提示をお願いします。 (設計に反映する内容を把握するため)	「横浜環状南線等景観懇談会」で示された基本方針の電気設備修正詳細設計に該当する内容は下記のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ・道路照明設備の設置方式 ・路上設備支柱の色彩 <p>報告書詳細については受注者決定後に資料を貸与致します。</p>
3			
4			