

質問に対する回答

工事名) 東北自動車道 片平橋床版修繕工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>対面通行用中央分離帯改良工について質問します。</p> <p>設計図のうち、藤田川橋（上り線）47/47にて、渡り線区間の対面通行用中央分離帯改良工 500m (L=250m+L=250m) のほか、対面通行区間の工事用車両出入口兼非常駐車帯 120m (L=60m+L=60m) の記載がありますが、金抜設計書-番号 141、142、143 の対面通行用中央分離帯改良工数量 500m に含まれるのでしょうか。別途協議または別工事となるのでしょうか。</p>	<p>工事用車両出入口兼非常駐車帯 120mの防護柵の撤去・再設置に要する費用は、防護設置撤去工で計上されています。舗装については、工事契約後、別途協議願います。</p>
2	<p>対面通行用中央分離帯改良工について質問します。</p> <p>設計図のうち、片平橋（上り線）38/38にて、渡り線区間の対面通行用中央分離帯改良工 500m (L=250m+L=250m) のほか、対面通行区間の工事用車両出入口兼非常駐車帯 120m (L=60m+L=60m) の記載がありますが、金抜設計書-番号 141、142、143 の対面通行用中央分離帯改良工数量 500m に含まれるのでしょうか。別途協議または別工事となるのでしょうか。</p>	<p>工事用車両出入口兼非常駐車帯 120mの防護柵の撤去・再設置に要する費用は、防護設置撤去工で計上されています。舗装については、工事契約後、別途協議願います。</p>