

質問書に対する回答

件名) 横浜横須賀道路 釜利谷第二高架橋塗替塗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	既設検査路、一時撤去、復旧について	現地、拝見しますと桁間に検査路が橋軸方向に渡って設置されております。足場仮設や、塗替塗装工の各種施工作业において支障となる場合は、検査路の手摺やホロー部を一時撤去、仮置き、復旧する必要があると思いますが、別途協議の対象となりますでしょうか。	検査路が足場仮設や、塗替塗装工の各種施工作业の支障となることは無いと想定していますが、監督員が必要と認めた場合は別途協議の対象とします。