

質問書回答⑦

件名) 関越自動車道 所沢管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	交通監視員の交替要員について	交通監視員の交替要員の積算上の拘束時間は、規制材保守時間（交通規制内の施工可能時間）と同じと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	交通監視員の交替要員の積算上の拘束時間は、交通規制内の施工可能時間と同じものとお考え下さい。
2	NEXCO材料単価について	令和6年4月に改訂予定の「関東支社管内 土木工事設計材料単価表」はいつ頃の掲載になるのでしょうか。ご教授ください。	令和6年4月改訂の「関東支社管内 土木工事設計材料単価表」についてHPに掲載しておりますのでご確認ください。