

質問事項に関する回答書

(件名)関越自動車道 石打トンネル覆工補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月22日	契約参考図	17/17		<p>交通規制器具・標識等数量表につきまして、工事完了時の購入資材の取扱いは下記のいずれでしょうか。</p> <p>①受注者にて処分 ②発注者へ引き渡し ③その他</p>	<p>契約参考図の表紙に記載のとおり、当該内容は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問はお答え出来かねます。</p>
2	12月22日	特記仕様書	P23	21-6	<p>はく落防止対策撤去工につきまして、撤去するはく落防止対策の仕様・規格等の詳細をご教示願います。</p>	<p>ネット系工法で設置されたはく落防止対策の撤去を想定しています。現地照査結果において、異なる材質のものがある場合は変更協議の対象とします。</p>
3	12月22日	特記仕様書	P23	21-6	<p>はく落防止対策撤去工につきまして、撤去した廃材の産廃品目の種類をご教示ください。</p>	<p>廃プラスチック類とお考え下さい。</p>
4	12月22日	割掛対象表			<p>移動式足場につきまして、割掛先の工種が「コンクリート表面処理A」のみとなっております。高所作業車を使用する工種は他にも複数あるため、割掛先の工種が不足しているように思われるのですが、いかがでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>割掛項目の移動式足場については代表工種(コンクリート表面処理工A)に集約しております。</p>