

質問事項に関する回答書

(件名)関越自動車道 石打トンネル覆工補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月22日	割掛対象表 参考内訳書	1		【仮設備工事費】 仮設導水樋設置費におきましては、仮設導水樋77.7mを5回転用とございますが、これらの資材費用は、新材として考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
2	12月22日	特記仕様書 割掛対象表 割掛対象表参考内訳書	26	23-4	【仮設備工事費】 移動式足場の内容として「補強工全般に使用する仮設移動式足場に要する費用」と記載されています。参考内訳書で移動式足場費としてトラック架装リフトが計198台計上され、割掛け対象表ではコンクリート表面処理工Aに割掛けされています。 本工事における移動足場費は、参考内訳書にて計上されている198台だけと捉えてよろしいのでしょうか。 それとも参考内訳書の198台はコンクリート表面処理工A分のみであり、移動足場が必要なその他項目(ひび割れ注入工、トンネル変状対策工、溝切工、覆工修復工、構造物等撤去工)に各々計上されているのでしょうか。ご教示願います。	割掛け項目の移動式足場については代表工種(コンクリート表面処理工A)に集約しております。その他必要な足場費用については各単価に含むものとし、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。