

質問事項に関する回答書

(件名)関越自動車道 石打トンネル覆工補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月15日	設計図	図面番号9		覆工補強工につきまして、炭素繊維シートは格子貼りでしょうか。 ご教示願います。	炭素繊維シートは格子状の貼り付けではなく、全面の貼り付けとお考え下さい。
2	1月15日	特記仕様書	P23	21-6	内装板タイル撤去工につきまして、撤去した廃材の産廃品目の種類をご教示願います。	廃材の産廃品目についてはガラスくず及び陶磁器類とお考え下さい。