

質問書に対する回答

件名) 東北自動車道 川口JCT～岩槻IC間冠水表示板設備工事

番号	質問箇所	質問事項	回答	備考
1	路面排水設備	路面排水設備浦和6の計画全揚程と計画吐出量が不明なため、資料提供をお願いいたします。	計画吐出量:0.759m ³ /min、計画全揚程:8.612mです。	