

質問事項に対する回答書①

(件名) 北陸自動車道 境トンネル非常用設備更新工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月15日	特記仕様書	53		市振トンネル 自動給水ポンプについて  特記仕様書P53の付属品に圧力タンクの記載がありませんが、圧力タンクは既存のままでポンプ本体のみ更新でしょうか。	そのとおりです。
2	1月15日	特記仕様書	67		市振トンネル 取水井戸ポンプの繰り出し管材質について  特記仕様書P67の備考欄に繰り出し管の材質はSUS製と記載がありますが、メーカーにSUS製のラインナップがありません。 SUS製を別途とし、溶融亜鉛メッキでの見積対応で宜しいでしょうか。	繰り出し管の材質は溶融亜鉛メッキではなく、特記仕様書に記載のとおり、SUS製としてください。
3	1月15日				押ボタン式通報装置について  非常電話併設収納箱内の押釦式通報装置ですが、姿図が無い為、寸法の確認が出来ません。 非常電話ボックス内の押釦式通報装置姿図(設計図・図面番号 共-09)に記載の寸法と同様と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。