

## 質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	用・排水溝詳細図	用・排水工Bf・0.25・0.175について、設計図書及び標準図集に該当する詳細図が見られません。寸法が明記された詳細図を提示していただけないでしょうか。	3月5日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。用排水溝構造物標準設計図集「D:131-1」が該当図面であり、寸法等を準用しています。なお、上記については交付図書を訂正いたします。
4	割掛対象表	割掛対照表において、アスファルト縁石As-C(B)が有料道路料金費の対象となっております。1-1工区及び1-2工区には、アスファルト縁石As-C(B)の計上は無いと思われますが、有料道路料金費の割掛対象とすると考えるのでしょうか。	3月5日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。アスファルト縁石As-C(B)が有料道路料金費の割掛対象となっていた点については誤りです。なお、上記については交付図書を訂正いたします。