

質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	路面標示工、突起型路面標示A-3、B1-3、B2-1、B2-1(夜)	突起型路面標示におけるリブのピッチは40cmと考えてよろしいでしょうか。	その通りお考えください。
2	用・排水溝	詳細図10/62、Ds-Sf- ϕ 0.30(C)の材料表にてコンクリートの規格がC1-1(sf)と提示されています。円形水路(スリップアーム)におけるコンクリートはC1-1(sf)にて計上されていると考えてよろしいでしょうか。	その通りお考えください。