

## 質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	Ev埋戻し費について	割掛対象項目 Ev埋戻し費について、埋戻しに使用する材料は、購入材でしょうか？購入材ならば材料区分についてご教示ください。それとも現地発生土（土砂運搬無し）、あるいは十余三ストックヤードの仮置き土の使用をお考えでしょうか、ご教示ください。	EV埋戻しに使用する材料は、購入材を考えております。購入材料については、下層路盤材を考えておりますが、本項目は割掛対象項目となりますので貴社の施工計画に基づきお考えください。