

質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	(主) 成田小見川鹿島港線 IC (仮称) 設計図 (49 / 68) 縦突合 せ目地A	(主) 成田小見川鹿島港線IC (仮称) 設計図 (49 / 68) Eランプ 料金所舗装版工 詳細図 (2) 目地工配置図の数量表にて、番号E、舗装版の幅7000縦突合せ目地Aにお ける箇所数が4箇所と記載されています。 一方、詳細図からは3箇所と読み取れます。番号E、舗装版の幅7000、縦突合せ目地 Aの箇所数を3箇所としますと、突合せ目地Aの設計数量164mと整合します。設計図 (49 / 68) の数量表、番号E、舗装版の幅7000縦突合せ目地Aは、3箇所ではないで しょうか。	(主) 成田小見川鹿島港線IC (仮称) 設計図 (49 / 68) Eラン プ 料金所舗装版工詳細図 (2) 目地工配置図の数量表にて、番 号E、舗装版の幅7000縦突合せ目地Aにおける箇所数が4箇所に誤 りがありました。正しくは3箇所となります。なお、上記につい ては交付図書を訂正いたします。